

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 317906/8611/CPR
CLASSIFICATION REPORT No. 317906/8611/CPR

emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407)
ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011

issued by Istituto Giordano in the capacity of notified test laboratory (No. 0407)
pursuant to Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 31/07/2014

Place and date of issue:

Committente: SANDRINI METALLI S.p.A. - Via P. Togliatti, 18/A - 24062 COSTA VOLPINO (BG) -
Customer: Italia

Numero e data della commessa: 62348, 25/02/2014

Order number and date:

Oggetto: classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classifica-
Purpose: zione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-
1:2009, con riferimento alla norma armonizzata UNI EN 14782:2006

*fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from re-
action to fire tests in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009 and with reference to harmonized
standard UNI EN 14782:2006*


Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Origin of sample: sampled and supplied by the Customer

Denominazione del prodotto*.

Product name.*

“POLIETILENE RETICOLATO”.



Definizione del prodotto classificato.

Definition of classified product.

Il prodotto POLIETILENE RETICOLATO è definito come “lamiera piana in acciaio zincato preverniciato rivestita da polietilene espanso reticolato”.

The product POLIETILENE RETICOLATO is defined as a “flat sheet of pre-painted galvanised steel covered with cross-linked polyethylene foam”.

(*) Secondo le dichiarazioni del Committente.

() According to information supplied by the Customer.*



LAB N° 0021

Comp. AV Revis. AG	Il presente rapporto di classificazione è composto da n. 7 fogli, dalla documentazione tecnica del Committente ed è emesso in formato bilingue (italiano e inglese); in caso di dubbio, è valida la versione in lingua italiana. <i>This classification report is made up of 7 sheets, the Customer's technical documentation and it is issued in a bilingual format (Italian and English); in case of dispute the only valid version is the Italian one.</i>	Foglio / Sheet 1 / 7
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Classificazione e campo di applicazione.

Classification and field of application.

Riferimento di classificazione.

Reference of classification.

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2009.

This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009.

Classificazione.

Classification.

Il prodotto "POLIETILENE RETICOLATO", in relazione al suo comportamento di reazione al fuoco, è classificato:

The product "POLIETILENE RETICOLATO" in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

B

La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione di fumo è:

The additional classification in relation to smoke production is:

s1

La classificazione aggiuntiva in relazione alla cadute di gocce/particelle incendiate è:

The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

d0

La classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è:

The final reaction to fire classification of the construction product is:

Classificazione / Classification: B - s1, d0